

VENTSPILS AUGSTSKOLA

Inženieru iela 101, LV-3600, Ventspils
e-mail: venta@venta.lv

Tālrunis: 63628303; fakss: 63629660
<http://www.venta.lv>

2018. gada 19. decembrī

Ventspilī

Nr. 1-574

Pretendentiem

Par iepirkuma ar id.nr. VeA2018/25 dokumentāciju

Ventspils Augstskola ir saņēmusi jautājumus par iepirkumu "Dīzeļģenerators piegāde radioteleskopa RT-16 elektroapgādes rezervācijas sistēmas izveidei" un sniedz atbildi uz saņemtajiem jautājumiem.

Sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

Jautājums:

- 1) Vai iepirkumā minētā elektrostacija ir tikai jāpiegādā vai arī jāuzstāda kā minēts tehniskajā specifikācijā "Dīzeļdzinējs jāierīko ~ 30 m attālumā esošajā RT-16 transformatoru apakšstacijā un ar zemē ieraktu kabeļlīniju jāsavieno"

Atbilde:

Pašreizējais iepirkums paredz tikai Dīzeļģenerators piegādi, uzstādīšana ir paredzēta vēlāk un par to tiks izsludināts atsevišķs iepirkums. Dīzeļģenerators piegāde būs jāveic uz adresi "Viraki", Ances pag., Ventspils novads, radioteleskopa RT-16 telpām, precīzu vietu norādīs pasūtītājs.

- 2) Noprotu, ka elektrostacija atradīsies telpās "RT-16 transformatoru apakšstacijā" līdz ar ko tā var būt vaļēja bez nokrišņu pasargājošas virsbūves. Vai esmu pareizi sapratis?

Atbilde:

Ir paredzēts RT-16 transformatoru apakšstacijas telpu remonts un pielāgošana dīzeļģenerators uzstādīšanai, telpas būs slēgtas un pasargās dīzeļģenerators no apkārtējās vides ietekmes.

3) Tehniskajā specifikācijā minēts: “Pārslēgšanās sistēmai jābūt savietotai ar ieejas spriegumu sadalni, iekļaujot ar pasūtītāju saskaņotu zibensaizsardzības kā arī patērētāju slodzes līniju aizsardzības automātiskos drošinātājus, rezervējot vairākus no tiem (skaitu saskaņojot ar pasūtītāju) perspektīviem pieslēguma virzieniem.” Lūdzu atsūtīt tehniskos parametrus zibensaizsardzības un slodzes līnijas aizsardzības automātiskajiem drošinātājiem. Cik šādi drošinātāji jums ir nepieciešami?

Atbilde:

sniedzam informāciju, ka augstākminētā prasība attiecas tikai uz automatizētās pārslēgšanas sistēmas projektēšanu, un tā nav saistīta ar ģenerators piegādi.

Rektors



K.Krēsliņš

Sagatavoja
Ē.Dziļums
D.Plūme
63628303